

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому, Первомайскому и
Илекскому районам

ул. Хлебная, д. 15, с.Ташла, 461170; ул. Базовая, д. 8, п. Первомайский, 461980; пер. Дёповский, 3, с. Илек,
461350; Телефон:(35347) 2-28-30 Факс 2-13-66; (35348) 2-10-10 Факс 3-10-39; (35337) 2-35-30 факс 2-35-52

<mailto:oren@prc.mchs.ru> ogpn-tashla@mail.ru; kor_ogpn@mail.ru

**Предписание N 5/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению "Тюльпанская основная общеобразовательная школа"
Первомайского района Оренбургской области
(директор Моисеева Л.К.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору № 5 от «09»
января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 13 января 2017 года по 10 час 00
мин 09 февраля 2017 года проведена проверка соблюдения требований пожарной
безопасности зданий и территорий МБОУ «Тюльпанская основная
общеобразовательная школа», по адресам: Оренбургская область, Первомайский
район, п. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 10, заместителем главного государственного
инспектора Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору
Александровым А.Н., совместно с Вами

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Для покрытия пола в коридоре на первом этаже здания используется материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	ч. 6 ст. 134 №123-ФЗ от 22.07.2008	01.07.2017	
2	Дверь из общего коридора в помещение мастерской (помещение	ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 58 №123-	01.07.2017	

	для трудового обучения) не противопожарная 1-го типа	ФЗ от 22.07.2008; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130		
3	Деревянные конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом	ст. 4, ст. 6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ; 5.4.5 СП 2.13130.2012	01.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного

государственного инспектора Ташлинского,


Первомайского и Илекского районов

по пожарному надзору Александров А.Н.

« 09 » 02 20 17 года

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » 02 20 17 года